

Incendie dans une usine de produits laitiers

Vieil-Moutier (Pas-de-calais), le 7 juin 2011, vers 3h30. Une usine de produits laitiers a perdu 2500 m² que compte son unité de stockage. Par chance, les bâtiments rénovés il ya moins de quatre ans avaient été équipés de murs coupe-feu qui ont pleinement joué leur rôle. L'unité de production n'a pas été touchée néanmoins la perte des emballages a entraîné quelques jours de chômage technique pour les 450 salariés de l'entreprise.

Malgré l'intervention énergique du service incendie extérieur du service incendie interne qui a attaqué le feu à l'aide d'extincteurs et mis en œuvre les RIA (robinets d'incendie armés), le feu s'est propagé très vite au stockage de cartons d'emballage, papiers et plastiques, des aliments de choix pour les flammes. Quelque cent salariés présents dans les lieux ont dû évacuer leur poste de travail en toute hâte. Nombre d'entre eux, qui avaient respiré des émanations de fumée, ont été traités sur place par les pompiers. Trois personnes, plus gravement intoxiquées, ont été dirigées vers le centre hospitalier de Montreuil.

Source FACE AU RISQUE 27 Juin 2011

